2021년 07월 23일 14시 기준 (금요일)

항목	탁도	잔류염소	pH	수온	색도	냄새	맛
기준	0.5NTU 이하	4.0mg/L이하	5.8~8.5	° C	5도 이하	무취	무미
예산정수장	0.18	1.04	7.6	29.3	불검출	없음	없음
덕산정수장	0.19	0.84	7.5	26.8	불검출	없음	없음
비고	적합.						