2021년 07월 28일 14시 기준 (수요일)

항목	탁도	잔류염소	pH	수온	색도	냄새	맛
기준	0.5NTU 이하	4.0mg/L이하	5.8~8.5	° C	5도 이하	무취	무미
예산정수장	0.15	0.79	7.5	31.9	불검출	없음	없음
덕산정수장	0.18	0.90	7.5	26.6	불검출	없음	없음
비고	적합.						